

SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO L'INTERVENTO:

Codice Fiscale: 01078550520
Denominazione: GAGLIARDI S.R.L.
Certificato: FGAS-A15583
certificato valido alla data dell'intervento

Operatore	Codice Fiscale	Denominazione
	00792090524	SI.GE.RI.CO.

POMPA DI CALORE FISSA

Codice Apparecchiatura: 31*045952*08040607

Matricola:	1KK-012-00C1APDFB49JB0078	Num. Circuiti:	1	
Marca:	HISENSE	Modello:	TG35VE00W	
Codice Catasto:	--			
Ubicazione/Indirizzo:	VIA ESTERNA FONTEBRANDA, SNC SIENA (SI)			
Destinazione d'uso:	E.5 - Edifici adibiti ad attivita' commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;			
Ermeticamente Sig.:	No	E' presente un sistema di controllo perdite:	No	

Carico massimo dell'apparecchiatura	Qta` Kg	GWP	Qta` CO2
R-32	0,760	675	0,510

CONTROLLO DELLE PERDITE del 03/10/2025

Codice Intervento: 824221-95231

Esito: nessuna perdita

Osservazioni:

Personale certificato che ha eseguito l'intervento

Num. Cert.

PLLGNN74S09I726X

PALLECCHI GIANNI

FGAS-P19669

certificato valido alla data dell'intervento

MANUTENZIONE del 03/10/2025

Codice Intervento: 824221-95239

Osservazioni:

Personale certificato che ha eseguito l'intervento

Num. Cert.

PLLGNN74S09I726X

PALLECCHI GIANNI

FGAS-P19669

certificato valido alla data dell'intervento

Fgas Presente

	Qta` Kg	GWP	Qta` CO2
R-32	0,760	675	0,51