

## SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO L'INTERVENTO:

**Codice Fiscale:** 01078550520  
**Denominazione:** GAGLIARDI S.R.L.  
**Certificato:** FGAS-A15583  
certificato valido alla data dell'intervento

<b>Operatore</b>	Codice Fiscale	Denominazione
	00792090524	SI.GE.RI.CO.

## POMPA DI CALORE FISSA

Codice Apparecchiatura: 31\*045952\*08038794

**Matricola:** GAG0310 **Num. Circuiti:** 1

**Marca:** AERMEC **Modello:** GW090C

**Codice Catasto:** --

**Ubicazione/Indirizzo:** VIA B. PERUZZI, SNC SIENA (SI)

**Destinazione d'uso:** E.2 - Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attivita' industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;

**Ermeticamente Sig.:** No **E' presente un sistema di controllo perdite:** No



Carico massimo dell'apparecchiatura	Qta` Kg	GWP	Qta` CO2
R-410A	0,730	2.088	1,520

## CONTROLLO DELLE PERDITE del 03/10/2025

Codice Intervento: 820107-90949

**Esito:** nessuna perdita**Osservazioni:****Personale certificato che ha eseguito l'intervento****Num. Cert.**

PLLGNN74S09I726X PALLECCHI GIANNI

FGAS-P19669  
certificato valido alla data dell'intervento

## MANUTENZIONE del 03/10/2025

Codice Intervento: 820107-90953

**Osservazioni:****Personale certificato che ha eseguito l'intervento****Num. Cert.**

PLLGNN74S09I726X PALLECCHI GIANNI

FGAS-P19669  
certificato valido alla data dell'intervento

FGas Presente	Qta` Kg	GWP	Qta` CO2
R-410A	0,730	2.088	1,52