

CR IMPIANTI di Cortigiani Roberto

Via delle Regioni, 50 - 53100 - SIENA (SI) - Tel +393297607703

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA D'ARTE

Il sottoscritto **CORTIGIANI ROBERTO** titolare dell'impresa **CR IMPIANTI di Cortigiani Roberto (ditta individuale)** operante nel settore Impianti elettrici, civili ed industriali, con sede in **Via delle Regioni, 50 - 53100 Siena**, Tel. +39 3297607703, Email cortigiani.crimpianti@gmail.com - cortigianiroberto@pec.it, part.I.V.A. 01432470522, C.F. CRTRRT74A09I726J

(X) Iscritta nel registro delle Imprese (d.P.R. 7-12-1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di Siena n. CRTRRT74A09I726J - R.E.A.: SI - 147331

esecutrice dell'impianto: **Manutenzione Fornitura e linea di alimentazione elettrica a monte del Varco ZTL - Via Garibaldi - Siena**

inteso come:

☐ Nuovo impianto ☐ Trasformazione ☐ Ampliamento ☒ Manutenzione straordinaria ☐ Altro (1)

Commissionato da: **Siena Parcheggio SPA**

installato nei locali siti nel comune di **SIENA** (prov. **SI**) via **G. Garibaldi** n° **all'altezza del civico 52** di proprietà di **Comune di Siena**

in edificio adibito ad uso:

☐ Industriale ☐ Civile ☐ Commercio ☒ Altri usi;

L'impianto ha una potenza massima impegnabile di **<3 KW**

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola d'arte, secondo quanto previsto dall'art.6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- ☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art.5 da n° (2)
- ☒ seguito la norma tecnica applicabile all'impiego: DM 37/08; CEI 64-8; (3)
- ☒ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);
- ☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

- ☐ Progetto ai sensi degli articoli 5 e 7; (4)
- ☒ Relazione con tipologie dei materiali utilizzati; (5)
- ☒ Schema di impianto realizzato; (6)
- ☐ Riferimento a Dichiarazioni di Conformità precedenti o parziali, già esistenti; (7)
- ☒ Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico - professionali.
- ☐ Attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati (8)

Allegati facoltativi: (9)

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

il Resp. Tecnico e Titolare: Cortigiani Roberto

Data: 30/03/2018

CR IMPIANTI
di Cortigiani Roberto
Via delle Regioni, 50 - 53100 SIENA
C.F. CRT RRT 74A09 I726J - P. IVA 01432470522

CR IMPIANTI di Cortigiani Roberto

Via delle Regioni, 50 - 53100 - SIENA (SI) - Tel +393297607703

Commessa: 081_18: Varco ZTL posto in Via G. Garibaldi - Siena

RELAZIONE CON TIPOLOGIA DEI MATERIALI

L'intervento eseguito presso il Varco ZTL di Via Garibaldi, si è articolato nella verifica della linea di alimentazione elettrica posta a valle del "Contatore di Fornitura" e della relativa protezione "Salvavita".

Il cavo di alimentazione, FG70R3G6 mmq, è stato controllato e meglio inserito all'interno del quadro elettrico contenente l'interruttore di protezione dello stesso; è stato poi installato una tubazione flessibile a protezione dei cavi di collegamento da sotto il "Contatore di Fornitura" ed il quadro elettrico contenente l'interruttore magnetotermico differenziale posto a protezione della linea di alimentazione elettrica suddetta. E' stato poi testato l'intervento dell'interruttore differenziale, 16A - 30 mA Selettivo Intelligente; l'intervento dell'interruttore è risultato idoneo rispetto alla norma CEI 64.8

Di seguito la specifica dei materiali forniti ed utilizzati per il suddetto lavoro:

Denominazione del componente	Modello, tipo o sigla	Nome del costruttore	Conforme alla regola d'arte	
			Marcatura CE	Marchio IMQ (o altri marchi UE)
1. Tubazione Flessibile	Guaina Spiralata	Gewiss	X	X
2.				
3.				
4.				

- ☒ L'impianto è compatibile con gli impianti preesistenti.
- ☒ I componenti sono idonei rispetto all'ambiente di installazione.

CR IMPIANTI
di Cortigiani Roberto
Via delle Regioni, 50 - 53100 SIENA
C.F. CRT RRT 74A09 I726J - P. IVA 01432470522

